



UWAGI

1. Sieć TN-C
2. Plan sytuacyjny sieci - rys nr 2/2
3. Istn. szafka oświetleniowa - bez zmian
3. Proj. słupy stalowe h = 7 m z lampami sodowymi 70 W ustawić w odległości min 0,3 m od granicy pasa drogowego
4. Przejście pod asfaltem w ul. Sportowej wykonać przelicznikiem na głęb. 1,2 m od nawierzchni drogi

 - miejsce w którym należy pozostawić zapas kabla

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: "VOLT-AMPER" mgr inż. Jadwiga Lipińska 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27		STADIUM: PB
INWESTOR: Gmina Sicienka Sicienka ul. Mrotecka 9	OBIEKT: Linia kablowa nn 0.4 kV oświetlenia drogowego Sicienka ul. Sportowa	
TREŚĆ RYS: Schemat zasilania oświetlenia drogowego	DATA: 08.05.2015	BRANZA: Elektryczna
SKALA:	NR RYS: 1/2	SPRAWDZIŁ:
PROJEKTANT: mgr inż. J. Lipińska up. bud. do projektowania w specjalności wzrostkowo-energetycznej, z ograniczonym zakresem uprawnień, nr ewid. 65 12 73 111 953 zba inżynierów-LUPIE@wp.pl		