



UWAGI

1. Sieć TN- C
2. Plan sytuacyjny - rys nr 2/2
3. Bezpieczniki napowietrzne przebijające izolację np. ENSTO 1 x 25 A
4. Proj. kable oświetleniowe samonośne podwieszać pod przewodami istn. linii napowietrznej nn 0,4 kV
5. Proj. słupy EPV ustawiać w odległości 0,3 m od granicy pasa drogowego
6. Oprawy oznaczone "A" do zabudowy w I etapie
oprawy oznaczone "B" do zabudowy w II etapie inwestycji

| | |
|---|-------------------------------|
|  Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe BUKOMEX sp. z o.o. 85-061 Bydgoszcz ul. Mafejki 7a tel./fax 052 321 93 15 NIP 5540308856 | |
| Inwestor: Gmina Sicienko Sicienko ul. Mrotecka 9 | Stadium PB Branża: E |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: Linia napowietrzna izolowana nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w Osowcu ul. Starowiejska gm. Sicienko | Skala: Data: 08.05.2015 |
| Treść rys. Schemat zasilania oświetlenia drogowego | Nr rys. 1/2 |
| Projektant: mgr inż. Antoni Lipiński uprawnienia projektowe branży elektrycznej sieci elektr. -AUB-KZ-7210/47/90 instal. elektr. -UAN-KZ-7210/403/88 izba inżynierów-KUPIE/1396/01 | Sprawdził: |