



**Zakład Komunalny
w Sicienku**

Zakład Komunalny w Sicienku
ul. Lipowa 1, 86-014 Sicienko
tel. 52-58-70-690, fax 52-58-70-749

URZĄD GMINY w Sicienku
Kancelaria
Tel. 58-70-400 lub 58-70-401

Data wpływu **25. 07. 2017**

Ilość załączników

L. dz. Podpis

Sicienko, dnia 24.07.2017 r.

Woj Gminy Sicienko
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

KOMUNIKAT

Zakład Komunalny w Sicienku informuje, na podstawie otrzymanej informacji w dniu 24.07.2017r. z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy dotyczącej wyników badań wody pobranej w dniu 20.07.2017 z wodociągu publicznego Osówiec, że w pobranej wodzie

STWIERDZONO OBECNOŚĆ BAKTERII GRUPY COLI

- 3 jtk/100ml dla nowo wybudowanej sieci wodociągowej w Osówc uł. Górzysta,
- 5 jtk/100ml dla wody podawanej do sieci z wodociągu publicznego Osówiec.

Zostały podjęte następujące działania dla wodociągu publicznego Osówiec:

- intensywne płukanie wodociągu publicznego Osówiec,
- wyłączenie Stacji Uzdatniania Wody w Osówc u,
- zasilanie odbiorców w wodę z wodociągu publicznego Sicienko i Wojnowo,
- przystąpiono do dezynfekcji 2 studni głębinowych, 6 odzłaziaczy, 1 zbiornika retencyjnego wody po ich uprzednim wypłukaniu.

Komunikat dotyczy mieszkańców takich miejscowości jak: Dąbrówka N., Kamieniec, Zielonczyn, Kruszyn, Pawłówck, Osówiec, Szczutki, Mochle, Mochełek, Nowa Ruda.

Zaleca się PRZEGOTOWANIE WODY przed użyciem do celów konsumpcyjnych. Dotyczy to nie tylko picia i przyrządzania posiłków, ale nawet mycia warzyw i owoców lub naczyń. Zaleca się także wcześniejsze przegotowanie wody do kąpieli noworodków.

Oczyszczanie wody potrwa kilka dni. Z uwagi na prowadzoną intensywną dezynfekcję, woda może teraz zawierać zwiększoną zawartość chloru.

Z poważaniem

Kierownik Zakładu Komunalnego
w Sicienku

Marcin Wawrzyniak
mgr inż. Marcin Wawrzyniak

Otrzymują:

-adresat pocztą elektroniczną - fax

-a/a

L.L.