



UWAGI

1. Sieć TN-C
2. Z uwagi na pracę jednofazową żyły kabla zasilającego do szafki oświetleniowej oraz kabla oświetleniowego spiąć po dwie do pracy równoległej
3. Przy proj. słupie oświetleniowym nr 1/3 wykonać uziom szpilkowy
4. Lokalizacja słupów wg rys 2/2
5. Proj. oprawy sodowe 50W lub ze źródłami LED o strumieniu min. 3700lm

| | |
|--|--|
|  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "BUKOMEX" sp. z o.o. 85-061 Bydgoszcz ul. Matejki 7a tel. 052 321 93 15 NIP 554 030 88 56 | |
| Inwestor: Gmina Sicienko Sicienko ul. Mrotecka 9 | Stadium: PB |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego: Linia kablowa nn 0,4 kV oświetlenia drogowego z przyłączem kablowym i szafka oświetleniową w Strzelewie gm. Sicienko | Branża: E |
| Treść rys.: Schemat układu zasilania oświetlenia drogowego | Skala: Nr rys.: 1/2 |
| Projektant: mgr inż. Antoni Lipiński <small>sieci elektr. - AUB-KZ-7210/47/90 insal. elektr. -UAN-KZ-7210/403/88 izba inżynierów -KUP/IE/1396/01</small> | Sprawdził: mgr inż. Jadwiga Lipińska <small>specjalność instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych GP-KZ-7342/110/93 izba inżynierów-KUP/IE/1395/01</small> |
| Data: 30.09.2016 | |