

Oferenci

W dniu 15.07.2020 r. w postępowaniu – zapytanie ofertowe na „Budowę siłowni zewnętrznej w Gliszczu” wpłynęło zapytanie o treści:

1. Czy do zadania trzeba przyjąć koszt kierownika budowy?
2. Czy do zadania należy doliczyć koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej?
3. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?
4. Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?
5. Czy wymagacie Państwo złożenia certyfikatu na zgodność z normą PN-EN 1090?
6. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie naklejek, czy wymaga instrukcji naniesionych metodą trwałą np. sitodruk?
7. Czy w zakresie zadania jest wykonanie nawierzchni pod urządzenia ze żwiru frakcji 2-8 mm grubość warstwy 30cm?
8. Czy na tabliczkach konieczne jest umieszczenie instrukcji konserwacji ? Na tabliczkach w standardzie nie ma takich informacji, jest instrukcja urządzenia.
9. Kara za 1 dzień opóźnienia w pracach jest bardzo wysoka. Standardowo jest to od 0,1 do 0,5 % . Proszę o zmianę.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania:

1. Zamawiający nie wymaga kierownika budowy w trakcie prowadzonych robót.
2. Zamawiający nie wymaga powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał certyfikat za zgodność z normą PN-PE-16630:2015-06.
4. Certyfikat o którym mowa powyżej załączony winien być do dokumentacji odbiorowej stanowiącej załącznik do zgłoszenia zakończenia robót.
5. Zamawiający nie wymaga certyfikatu za zgodność z normą PN-EN-1090.
6. Zamawiający wymaga instrukcji naniesionych metoda trwałą.
7. Przedmiotem zapytania nie jest wykonanie nawierzchni pod urządzenia.
8. Zamawiający nie wymaga instrukcji konserwacji na tabliczkach, wymaga natomiast załączenia instrukcji konserwacji do dokumentacji odbiorowej stanowiącej załącznik do zgłoszenia zakończenia robót.
9. Zamawiający chce uzyskać produkty w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2020 r w związku z powyższym podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych w załączonym do zapytania projekcie umowy.

Wójt
mgr Piotr Chudziński