



- UWAGI
1. Sieć TN-C
 2. Proj. złącze pomiarowe ZP-1 oraz szafkę oświetleniową ustawić przy istn. złączu ZK-1+TL na dz. 92
 3. Z uwagi na pracę jednofazową żyły kabla zasilającego do szafki oświetleniowej oraz kabla oświetleniowego spiąć po dwie do pracy równoległej 1/7 i 2/1
 4. Przy proj. słupie oświetleniowym wykonać uziom szpilekowy
 5. Słup oświetleniowy stalowy h = 7 mb na fundamencie prefabrykowanym

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: "VOLT-AMPER" mgr inż. Jadwiga Lipińska 85-863 Bydgoszcz ul. Łomżyńska 49/27			
INWESTOR: Gmina Sicienko Sicienko ul. Mrotecka 9		STADIUM: PB	
TRESC RYS: Schemat zasilania oświetlenia drogowego		OBIEKT: Linia kablowa nn 0,4 oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową na dz. 92/1 ; 93 w Szczutkach gm. Sicienko	
SKALA:	DATA: 10.06.2014	BRANZA: Elektryczna	NR RYS: 1/2
PROJEKTANT: mgr inż. Jadwiga Lipińska up. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierskiej bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. -GP-KZ-7342/110/93 izba inżynierów-KUPIE/1395/01		SPRAWDZIŁ:	