



Układ sieci TN-C-S

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przez samoczynne

wyłączenie zasilania przez urządzenia przetężeniowe oraz

wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$

URZĄD GMINY SICIENKO

WIMEX Bydgoszcz

Investor

Jednostka autorska

Obiekt

STACJA UZDATNIANIA
WODY W M. OSOŹNIEC,
GM. SICIENKO

Autor:

inż. Ryszard Tyrakowski
Ustanowił i wykonał projekt, opracował i wykonał instalację, wykonał i wykonał instalację w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Faza:

P.B.

Stwierdzenie:

Elektryczna

Nr rys.:

5A

Sprawdził:

Podpis

Treść rys.:

SCHEMAT ZASILANIA

inż. Andrzej Sobczak

Ustanowił i wykonał projekt, opracował i wykonał instalację, wykonał i wykonał instalację w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Data: 20.08.2007