



Oznaczenia

U - HYDROSTATYCZNA SONDA POZIOMU TYPU SG-25 - APLISENS

X - puszka odgałęźna typ KF 9025/PO,prod.HPL Hensel Polska

_____ kabel fabryczny

U W A G A

Sondę należy zainstalować w kominku wywiewnym zbiornika retencyjnego wg instrukcji montażu producenta.

DO ROZDZIELNICZY AUTOMATYKI UŁOŻYĆ KABEL EKRANOWANY

NR ZBIORNIKA	1	2
NR SONDY	7B2	7B3

Inwestor		URZĄD GMINY SICIENKO		
Jednostka autorska		P.W. WIMEX Bydgoszcz		
Objekt: STACJA UZDATNIANIA WODY W M. OSÓWIEC, GM. SICIENKO	Faza: P.B.	Skala: -----	Branża: Elektryczna	Nr rys.: 21
	Autor:	Nazwisko inż. Andrzej Sobczak		Podpis
Treść rys.:	Sprawdził:	mgr inż. Waldemar Kudliński		
UKŁAD POMIARU POZIOMU W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH		Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżyniersko - instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych GP-KZ-7342/521/94		
Data:	20.08.2007			