

Nasz znak:GKOŚiR.7624/24/09/10

**DECYZJA**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach zgody**  
**na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 71, art. 75, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwa Anny i Arkadiusza Zwiewka właścicieli firmy NAFTPOL Sp. j. z siedzibą przy ulicy Leśnej 5 w Koronowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr 64/8 obręb Sicienko, położonej przy ulicy Mroteckiej 16

**OKREŚLAM**

środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr 64/8 obręb Sicienko, położonej przy ulicy Mroteckiej 16 w Sienku

**I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie i rozbudowie stacji paliw płynnych w Sienku przy ul. Mroteckiej 16, na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 64/8, o powierzchni 2483 m<sup>3</sup>, obręb Sicienko. Stacja paliw będzie prowadzona przez NAFTPOL Sp. j. z siedzibą przy ul. Leśnej 5 w Koronowie.

Zakres inwestycyjny przedsięwzięcia obejmuje: rozbiórkę istniejących jednopłaszczyznowych podziemnych zbiorników na paliwa płynne, rozbiórkę naziemnych zbiorników na gaz płynny; budowę nowego podziemnego wielokomorowego i dwupłaszczyznowego zbiornika na benzyny i olej napędowy – o pojemności 50 m<sup>3</sup>, budowę nowego podziemnego zbiornika na gaz płynny – o pojemności 10 m<sup>3</sup>, wymianę odmierzaczy paliw; uszczelnienie placu manewrowego przy dystrybutorach wraz z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej z separatorem substancji ropopochodnych.

Zmodernizowana stacja paliw będzie prowadziła na dotychczasowych zasadach sprzedaż paliw płynnych (benzyn, oleju napędowego i dodatkowo gazu LPG), oraz w budynku obsługi stacji paliw – olejów silnikowych, akcesoriów samochodowych itp. produktów związanych z tą działalnością.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie istniejącej stacji paliw przy ul. Mroteckiej 16 w Sienku (gmina Sicienko, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie).

Działka, na której planuje się inwestycję objęta jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest oznaczona symbolem B3P/U – teren przeznaczony na cele zabudowy obiektów produkcyjnych, zakładów i magazynów oraz usług. Plan ten został przyjęty uchwałą Nr XIII/67/07 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Sicienko /Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 17.01.2008 r. Nr 6, poz. 58/.

## **II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

Planowane przedsięwzięcie należy realizować i eksploatować z uwzględnieniem następujących warunków:

1. Likwidacja podziemnych jednopłaszczyznowych zbiorników paliwa nie może spowodować skażenia środowiska gruntowo-wodnego. Po usunięciu zbiorników należy wykonać badania gruntu na zawartość ropopochodnych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ich zawartości dokonać wymiany gruntu.
  2. Odpady wytwarzane w trakcie budowy i eksploatacji instalacji gromadzić w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, na utwardzonym podłożu do czasu przekazania uprawnionej jednostce do unieszkodliwienia.
  3. Paliwa i substancje ropopochodne składować, w szczelnych zbiornikach na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu.
  4. W fazie realizacji, pojazdy i maszyny tankować poza terenem budowy.
  5. Na czas prowadzenia prac, zorganizować zaplecze budowlane i zlokalizować je na terenie utwardzonym, wyposażonym w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
  6. Miejsce prowadzenia prac oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
  7. Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i maszyn.
  8. Roboty związane z pracą sprzętu emitującego podwyższony hałas prowadzić wyłącznie w porze dziennej.
  9. W celu zminimalizowania oddziaływania hałasu na otoczenie, zastosować „ciche” nawierzchnie na projektowanych drogach i parkingach, ponadto ograniczyć prędkość pojazdów do 10-15 km/h.
  10. Nawierzchnia w rejonie tankowania pojazdów oraz tankowania zbiorników musi zabezpieczać środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem do niego substancji ropopochodnych.
  11. W przypadku skażenia gleby substancjami ropopochodnymi podjąć niezwłocznie działania zapobiegające dalszemu skażeniu.
  12. Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych powierzchni stacji paliw, po ich uprzednim podczyszczeniu w osadniku piasku i separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzić do przydrożnego rowu melioracyjnego.
  13. Paliwa dostarczać cysternami przystosowanymi do hermetyzacji zlewu paliwa.
  14. Napełnianie podziemnych zbiorników paliwa powinno odbywać się przy zastosowaniu tzw. wahadła gazowego.
  15. Od strony zabudowy mieszkaniowej (teren oznaczony w miejscowym planie, jako B4MN/U) zastosować zielen izolacyjną.
  16. Po uruchomieniu zakładu należy opracować i wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.
- ### **I. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:**
1. Obiekt obsługi stacji ogrzewać przy zastosowaniu urządzeń elektrycznych;
  2. Wydzielić stanowiska spustowo-oddechowe dla rozładunku paliw z autocysterny do zbiornika, wyposażone w szczelną aparaturę przyłączeniową samozamykającą, zarówno dla spustu paliw jak i odprowadzania oparów w trakcie spustu (aparatura powinna zapewnić skuteczność redukcji emisji w min. 99%);

3. Zastosować odmierzacze paliw płynnych (dystrybutory wielopaliwowe) wyposażone w instalację odsysania oparów i kierowania ich do zbiornika, co zapobiegnie przedostawaniu się par benzyn do atmosfery w trakcie tankowania pojazdów (skuteczność redukcji emisji min. 95%).
4. Uwzględnić w projekcie budowlanym wszystkie zalecenia wynikające z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

## **II. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych**

Rozpatrywana stacja paliw, zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535) – nie jest kwalifikowana, jako zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia „poważnej awarii przemysłowej”.

## **III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.**

## **IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko**

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia we wsi Sicienko, gminie Sicienko, powiecie bydgoskim, województwie kujawsko-pomorskim oraz rodzaju i skalę oddziaływań – oddziaływanie transgraniczne nie występuje.

## **V. Obowiązki w zakresie monitorowania przedsięwzięcia na środowisko:**

Wykonywać codzienną kontrolę szczelności przewodów paliwowych maszyn i urządzeń.

## **VI. Przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania**

## **VII. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną podjęte odpowiednie działania w celu wstrzymania takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.**

### **UZASADNIENIE**

W dniu 5 sierpnia 2009 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek firmy „NAFTPOL” s. j. Anna i Arkadiusz Zwiewka, z siedzibą w Koronowie przy ul. Leśnej 5, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr 64/8 przy ul. Mroteckiej w Sicienku.

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, kserokopia wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis z rejestru gruntów.

Po dokonaniu analizy w/w dokumentów oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,

Wójt Gminy Sicienko zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie (pismo znak:GKOŚiR.7624/24/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r.)

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35 i 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z art. 173 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 ww. ustawy postanowienie, o którym mowa wyżej, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i powiatowego inspektora sanitarnego. Jednocześnie na podstawie art. 156 ww. ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W tym celu pismem znak:GKOŚiR.7624/24/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. wystąpiono do organów opiniujących z zapytaniem o stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych na działce nr ewid. 64/8 przy ul. Mroteckiej w Sicienku, gm. Sicienko”.

W odpowiedzi otrzymano:

- Postanowienie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 września 2009 r. znak:OŚ.II.7660/90/09 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu z wymogami art. 66 ust. 1 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zawartych w punktach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./. Starosta Bydgoski w swym postanowieniu nakazał również uwzględnić wpływ inwestycji istniejącej oraz projektowanej na jakość wód podziemnych o charakterze użytkowym, eksploatowanych na komunalnych ujęciu wody w miejscowości Sicienko, gm. Sicienko.
- Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 sierpnia 2009 r. znak: N.NZ-40-Sc-11/09 stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu z wymogami art. 66 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę planowany rodzaj, charakter, usytuowanie i zakres inwestycji, oraz szczegółowe uwarunkowania, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko określone w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. /Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm./, przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz powyższe opinie Wójt Gminy Sicienko postanowieniem znak:GKOŚiR.7624/24/09 z dnia 28 września 2009 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.

przedsięwzięcia na środowisko. Tut. organ ustalił, że raport powinien zawierać zagadnienia zgodne z art. 66 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dodatkowo w raporcie miał być uwzględniony wpływ inwestycji istniejącej oraz projektowanej, na jakość wód podziemnych o charakterze użytkowym, eksploatowanych na komunalnym ujęciu wody w miejscowości Sicienko, gmina Sicienko oraz miał zawierać szczegółowe informacje na temat warunków geologicznych oraz hydrologicznych występujących w podłożu na terenie stacji paliw w Sicienku.

W dniu 13 listopada 2009 r. inwestor przedłożył 3 egzemplarze raportu wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

Po przeanalizowaniu raportu Wójt Gminy Sicienko na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ pismem znak:GKOŚiR.7624/24/09 z dnia 3 grudnia 2009 r. wezwał inwestora do uzupełnienia „raportu”.

W dniu 11 stycznia 2010 r. wnioskodawca przedłożył brakujące informacje i wyjaśnił nieścisłości zawarte w „raporcie”.

Następnie Wójt Gminy Sicienko pismem znak:GKOŚiR.7624/24/09/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wyrażenie opinii w sprawie realizacji planowanej inwestycji.

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji objęła weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień. Należało także zapewnić udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

Informację o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przedłożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sicienku [www.bip.sicienko.pl](http://www.bip.sicienko.pl) odpowiednio pod Nr 2009/A/0059 i 2010/E/0001.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ przed wydaniem niniejszej decyzji organ właściwy do jej wydania zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu, poprzez umożliwienie zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia do publicznej wiadomości. Obwieszczenie Wójta Gminy Sicienko z dnia 11 lutego 2010 r. – zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy, w miejscu planowanej inwestycji - sołectwie Sicienko oraz zamieszczone na stronie internetowej urzędu [www.bip.sicienko.pl](http://www.bip.sicienko.pl) (zakładka: zawiadomienia, obwieszczenia, informacje). Zgodnie z art. 33-38 cyt. ustawy podano wszelkie wymagane informacje m.in. organy właściwe do wydania opinii i dokonania uzgodnień, sposób i miejsce składania uwag i wniosków oraz organ właściwy do ich rozpatrzenia.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, ani zapytania w niniejszej sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wydał opinię znak:N.NZ-40-Sc-11/09/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. zgłaszając warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu znak:RDOŚ-04.00.6613-102/09/10/HR z dnia 22 lutego 2010 r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji i eksploatacji.

Wszystkie określone przez w/w organy warunki zostały uwzględnione w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały (w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz uzyskane opinie i uzgodnienia.

Przed wydaniem decyzji organ zgodnie z art. 10 k.p.a. (zawiadomienie z dnia 8 marca 2010 r.) powiadomił strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego i wyznaczył siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie. W przewidzianym terminie żadna ze stron nie złożyła uwag i wniosków.

Spełnienie środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia, określonych w niniejszej decyzji, powinno spowodować zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wskazane w niniejszej decyzji środowiskowej uwarunkowania, a także określenie sposobu monitorowania przedsięwzięcia – powinny zagwarantować, by ewentualne problemy związane z możliwością potencjalnego zanieczyszczenia środowiska zostały rozwiązane w momencie stwierdzenia prawdopodobieństwa ich występowania, a ewentualnie szkody powstałe w środowisku zostały natychmiast usunięte „u źródła”.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono, jak w sentencji.

### Pouczenie

*Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.*

*Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.*

*Termin określony wyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.*

#### Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

#### Otrzymują:

1. „NAFTPOL” s.j. Anna i Arkadiusz Zwiewka  
ul. Leśna 5  
86-010 Koronowo
2. a/a

#### Do wiadomości:

1. Strony postępowania – wg rozdzielnika
2. BIP Sicienko

WÓJT  
mgr Udn Wach