


Bydgoszcz, dnia 20 września 2010 r.

DBD-714-7/10



**Pan
Jan Wach
Wójt Gminy Sicienka**

Upzejmie informuję, że Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, wykonując zalecenie Państwowej Komisji Wyborczej, przeprowadziła w dniu 24 sierpnia 2010 r. na terenie gminy Sicienka kontrolę lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Kontrolą objęto obiekt, w którym mieścił się lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wyznaczony przez Pana Wójta w trybie art. 24a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., tj. Zespół Szkół, Wojnowo – siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5.

Wymogi, jakie powinny spełniać lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 81, poz. 888). Wymogi te winny być bezwzględnie przestrzegane przy wyznaczaniu, organizowaniu i wyposażaniu lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej kontroli ustalono, iż w w/w lokalu wyborczym na terenie gminy Sicienka nie były przestrzegane wszystkie wymogi w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w lokalu wyborczym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 polegające na niespełnieniu wymogów określonych w w/w rozporządzeniu:

- drzwi wejściowe zewnętrzne do budynku lokalu wyborczego oraz drzwi wejściowe do lokalu miały zbyt wysokie progi (§ 4 ust. 3),
- drzwi wejściowe zewnętrzne posiadają skrzydło zasadnicze o szerokości 82 cm (§ 4 ust. 2 pkt 1),

- stosowano pomieszczenie zapewniające wyborcom niepełnosprawnym tajność głosowania o wymiarach mniejszych niż 1,2 m i posiadające tylko jedną półkę do pisania na wysokości ok. 93 cm (§ 6 ust. 2).

Nieprawidłowość dotycząca progu zewnętrznego przy wejściu do budynku jest usuwana poprzez stosowanie nakładki niwelującej, wobec czego uchybienie to nie stanowi utrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Nie stwierdzono jednak stosowania takiej nakładki dla zniwelowania progu przy drzwiach wejściowych do lokalu wyborczego, wobec czego uchybienie to należy usunąć np. poprzez zastosowanie nakładki niwelującej lub podkładki wyrównującej.

W lokalu wyborczym Nr 5 wystąpiła także niepoprawność polegająca na zastosowaniu drzwi niezgodnych z § 4 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia, w przypadku których szerokość skrzydła zasadniczego była mniejsza niż 0,9 metra. Po otwarciu obu skrzydeł uzyskiwało się szerokość przekraczającą, nierzadko znacznie, ustaloną w przepisach wartość. Dodatkowo w toku kontroli poinformowano kontrolującego, że drzwi te posiadały oba skrzydła otwarte i w żaden sposób nie utrudniały przemieszczania się wyborcom niepełnosprawnym. Należy zadbać o to, by w czasie głosowania otwarte były oba skrzydła drzwi, efektem czego uzyska się bardzo dużą szerokość wejścia, co umożliwi swobodne przejście/przejazd wyborcy niepełnosprawnemu.

Ponadto, w celu spełnienia wymogów w/w rozporządzenia należy zapewnić stosowanie w tym lokalu wyborczym kabiny o odpowiednich wymiarach (głębokość oraz szerokość - 1,2 m), zaopatrzonej w dwie półki do pisania na wysokości 0,8 m i 1,1 m.

Ponieważ w czasie trwania kontroli nie było w pełni możliwe bezpośrednie sprawdzenie spełniania niektórych wymogów określonych w w/w rozporządzeniu, głównie w zakresie wysokości wywieszenia w lokalu wyborczym urzędowych obwieszeń, wysokości urny wyborczej lub wymiarów pomieszczenia dla tajnego głosowania przystosowanego dla wyborców niepełnosprawnych, bardzo proszę Pana Wójta o zapewnienie przestrzegania wymienionych wyżej wymogów rozporządzenia we wszystkich lokalach wyborczych oznaczonych jako dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

p.o. Dyrektora Delegatury
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
w Bydgoszczy
Adam Dyla
mgr Adam DYLA